

**RAPPORTO DI CONVALIDA N. 361823**

il presente documento si basa sul rapporto di prova n. 346412  
emesso da Istituto Giordano in data 31 ottobre 2017

Cliente

**NORDWALL S.r.l.**

Via Ruzzante, 14 - 35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) - Italia

Oggetto\*

**partizione interna non portante denominata  
"DUO"**

Attività

**resistenza agli urti da corpo molle e duro secondo la  
guida ETAG 003:2012 e la norma UNI ISO 7892:1990**

Risultati

Prova	Norma di riferimento	Classe	Esito
urto da corpo duro da 0,5 kg	ETAG 003:2012	III e IV	conforme
urto da corpo duro da 1 kg	ETAG 003:2012	III e IV	conforme
urto da corpo molle da 50 kg	ETAG 003:2012	III e IV	conforme

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 31 maggio 2019

L'Amministratore Delegato

Commessa:  
80554Identificazione dell'oggetto in accettazione:  
2017/2410 del 23 ottobre 2017Data dell'attività:  
23 ottobre 2017Luogo dell'attività:  
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 -  
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	2
Apparecchiature	3
Modalità	3
Condizioni ambientali	3
Risultati	4
Conclusioni	5

Il presente documento è composto da n. 5 pagine e n. 1 allegato e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

Il presente documento convalida ed estende tutti i dati numerici e descrittivi del rapporto di prova di riferimento.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:

Dott. Andrea Bruschi

Responsabile del Laboratorio di di Edilizia (Security and Safety):

Dott. Andrea Bruschi

Compilatore: Agostino Vasini

Revisore: Dott. Andrea Bruschi

Pagina 1 di 5